



- UWAGA:
- Prace w rejonie skrzyżowań proj. kanału z istn. uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia, zgodnie z warunkami określonymi w uzgodnieniu branżowym.
 - Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wykopami kontrolnymi rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.
 - Każdorazowo wykopem kontrolnym sprawdzić lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego.
 - Miejsca skrzyżowań proj. kanału z istn. kablami podziemnymi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o di. L=2.5m
 - kable nN rura ochronna Ø110 koloru niebieskiego
 - kable SN rura ochronna Ø160 koloru czerwonego
 - kable teletechniczne - rura ochronna dwudzielną Ø110.

ul. Słoneczna 25 a 43-330 Zasole Bielańskie					
Inwestor:	Gmina Świnna ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna	Projektował	Imię i nazwisko / nr upr. bud.	Podp.	
Inwestycja:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Pewli Małej w rejonie ul. Cisowej i Żywieckiej				
Stadium:	Projekt budowlany				
Tytuł rys.:	Profil podłużny wodociągu - cz. 2				
		Nr projektu:	Skala:	Data:	Nr rys.:
			1:100/500	06.2020r.	3