

Świnna, dnia 31.12.2019 r.

GK.1520.296.2019

**INWEST-PRO-EKO**  
**Klimczyński Jakub**  
**ul. Słoneczna 25A**  
**43-330 Zasole Bielańskie**

Dotyczy: Wydania warunków technicznych dla projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cisowej i Żywieckiej w miejscowości Pewel Mała”.

Gmina Świnna podaje następujące warunki techniczne dla budowy wodociągu:

- sieć wodociągową zaprojektować z rur PE 100 SDR11 PN16,
- włączenie zaprojektować na działce nr 215 do wodociągu Dz 160mm PE zlokalizowanego w miejscowości Świnna,
- jako uzbrojenie wodociągu zaprojektować miękko uszczelniające zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego,
- węzły wykonać stosując kształtki i trójniki z PE 100,
- na sieci w odległości ok 150m zaprojektować nadziemne hydranty. Dn80mm i zasuwy odcinające z klinem gumowym z zabezpieczeniem antykradzieżowym (zaleca się montaż hydrantów w węzłach rozgałęźnych umożliwiających płukanie w danym odcinku).
- do zasuw zaprojektować obudowy teleskopowe oraz skrzynki żeliwne,
- zastosowane materiały do wykonania sieci wodociągowej muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla wody do picia i w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres trzech lat od daty wydania.

**Z up. Wójta Gminy**  
Kierownik Referatu Inwestycji,  
Gospodarki Komunalnej,  
Budownictwa i Ochrony Środowiska  
  
**mgr inż. Dorota Zajac**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a