

GK.2711.8.2022

Świnna, dnia 15.11.2022r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. **Modernizacja (przebudowa) mostu przy ul. Jędryski w Rychwałdku na przepust ramowy w ramach zadania: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia, oraz budowa mostu żelbetowego”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania z dnia 14.11.2022r., dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza, celem utrzymania ruchu, wykonanie prac związanych z budową przepustu w dwóch etapach przy połówkowym zajęciu jezdni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań żeby ułożyć przepust ramowy etapowo. Wiąże się to jednak z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przez Wykonawcę robót części już wykonanej tak, aby uniemożliwić niekontrolowane przemieszczenie ułożonego już korpusu przepustu oraz zabezpieczyć krawędź przed upadkiem z wysokości. Rolę taką będzie pełnić skrzydło wlotowe/wylotowe. Należałoby to zaplanować i przedstawić Inwestorowi najlepiej w formie szkiców roboczych.

Wójt Gminy Świnna

*Henryk Jurasz*  
mgr Henryk Jurasz